



CRAILSHEIM

Radonmessung von städtischen Gebäuden

Objektliste Schulen und Kindergärten

Stand 28.06.2021

Objekt	Anschrift	Raum	1. Messreihe Messwert Maximalwert	2. Messreihe Messwert Maximalwert	3. Messreihe LGA Nürnberg Messwert Maximalwert
SCHULEN					
Leonhard-Sachs-Schule UG	Schönebürgstraße 28	Installation	333		
		Heizraum	147		
		Keller	56		
		Heizung	42		
		Werkraum		589	
		Klassenzimmer 1		66	
Eichendorffschule UG	Breslauer Straße 25	Schülerbücherei (UG 1)	68		
		Fotolabor (UG 1)	34		
		Aufenthalt (UG 1)	63		
		Lager (UG 2)	82		
		Heizraum (UG 2)	59		
Schule Roßfeld UG	Taxisstraße 4	Essensraum	49	1960	35
		Lagerraum	774		249
		Mittags-betreuung		1347	35
	<i>Messungen im Nutzungszustand mit Lüftungskonzept</i>	Mittags-betreuung		395	
		Klassenraum 1		843	
EG		Klassenraum 2		2343	
	<i>Messungen im Nutzungszustand mit Lüftungskonzept</i>	Klassenraum 2		225	

Objekt	Anschrift	Raum	1. Messreihe Messwert Maximalwert	2. Messreihe Messwert Maximalwert	3. Messreihe LGA Nürnberg Messwert Maximalwert
Käthe-Kollwitz-Schule EG	Salzburger Straße 32	Vorräte	106		
		Technik	585		
		Haustechnik	501		
		Werken Holz		115	
		Speiseraum		23	
Schule Altenmünster UG	Schulplatz 1	Heizungsraum 2. UG	88		
		Werkraum / Technik	121		
		Lager 1	101		
		Lager 2	68		
		Hort 1		239	
		Hort 2		137	
		Küche		305	
		Material und Maschinen		106	
EG		Vorbereitung / Gruppenraum		116	
		Klassenz. 1		122	
		Klassenz. 2		118	
		Klassenz. 3		118	
Schule Onolzheim UG	Heilbronner Straße 4	Funker	391		1772
		Putzmittel	1603		
		Abstellraum	605		
		Lehrerzimmer		3696	1324
		Garderobe		3696	
EG		Klassenraum 1		2130	429
		Klassenraum 2		2343	659
		Schulbücherei		3325	
		Musik		1421	
Reußenbergschule Tiefenbach UG	Steinbachstraße 7	Materiallager	27		

Objekt	Anschrift	Raum	1. Messreihe Messwert Maximalwert	2. Messreihe Messwert Maximalwert	3. Messreihe LGA Nürnberg Messwert Maximalwert
		Schulküche	188		
		Büro Hausmeister	75		
Geschwister-Scholl-Schule UG	Ingersheimer Hauptstr. 50	Lehrm./Lager	196		
		Fotolabor	99		
		Werkraum 1		88	
		Werkraum 2		92	
EG		Klassenraum		70	
		Lehrerzimmer		157	
Realschule zur Flügelau	Martha-McCarthy-Str. 11	Chemie/Biol.		358	
		Computerraum		61	
		Klassenzimmer		143	
Realschule am Karlsberg UG	In den Kistenwiesen 5	Technik 1	872		
		Umkleide	136		
		Computer 1	188		
		Gymnastik		95	
		Computer 2	356	204	
EG		Werkraum 1		126	
		Werkraum 2		156	
		Werkraum 3		122	
		Klassenzimmer 1		158	
		Musiksaal		115	
		Mensch und Umwelt		121	
		Klassenzimmer 2		94	
		Mehrzweck-raum		122	
		Betreuung		182	

Objekt	Anschrift	Raum	1. Messreihe Messwert Maximalwert	2. Messreihe Messwert Maximalwert	3. Messreihe LGA Nürnberg Messwert Maximalwert
Lise-Meitner- Gymnasium UG	Bürgermeister-Demuth- Allee 4	Kartenraum	66		
		Klasse 14	27		
		Klasse 12	5		
		Büro	59		
		Klasse 1	3		
		Klasse 2	16		

Objekt	Anschrift	Raum	1. Messreihe Messwert Maximalwert	2. Messreihe Messwert Maximalwert	3. Messreihe LGA Nürnberg Messwert Maximalwert
KINDERGÄRTEN					
Kindergarten Goldbach UG	Am Hornberg 19	Archiv		125	
		Abstellr		550	
EG		Gruppenraum 1		118	
		Gruppenraum 2		165	
Kindergarten/Jugendr. Roter Buck	Wolfgangstr. 46	EG Gruppenr. 1		81	
		UG Jugendr.		133	
Kindergarten Sonnenschein Roßf.	Martha-McCarthy-Straße 13	Schlafräum 1		30	
		Schlafräum 2		42	
Kindergarten Onolzheim	Seebachstraße 15	Kleingruppenr.		700	
		Ruheraum		222	
	<i>Zusatzmessung</i>	Kleingruppenr.		560	
	<i>Zusatzmessung</i>	Ruheraum		225	
Kindergarten Tiefenbach	Seeweg 15	Gruppenr. 1		78	
		Gruppenr. 2		71	
Kindergarten Altenmünster UG	Kirchstraße 8	Abstellraum	141		
		Heizraum	150		
EG		Gruppenraum 1		61	
		Gruppenraum 2		59	
Kindergarten Altenmünster UG	Fruntsbergstraße 13	Technik	59		
		Gruppenraum	14		
Turnhalle / Kindergarten Westgartshausen	Hügelstraße 31	Damen Umkleide	56		
		Regie	118		
		Gruppenr. Kiga		73	

Objekt	Anschrift	Raum	1. Messreihe Messwert Maximalwert	2. Messreihe Messwert Maximalwert	3. Messreihe LGA Nürnberg Messwert Maximalwert	
Kindergarten Ingersheim UG	Ingersheimer Hauptstr. 50/2	Ganztages- betreuung		88		
		Schulküche		150		
		Bewegungsraum		81		
EG		Gruppenr. 2		75		
Kindergarten Jagstheim UG	Jagstheimer Hauptstr. 157a	Material		52		
		Küche		233		
		EG		Gruppe 2, groß	136	
Kindergarten Roßfeld UG	Taxisstraße 3	Gruppenraum	219			
		Geräte	140			
		EG		Gruppenraum 1	64	
				Nebenraum 1	118	
				Gruppenraum 2	23	
				Nebenraum 2	81	

Info:

Am 01.01.2019 trat das neue Strahlenschutzgesetz auch in Deutschland in vollem Umfang in Kraft und ab diesem Tag gilt für eine durchschnittliche Radonkonzentration pro Jahr der Wert von **300 Bq/m³**.

Das Bundesamt für Strahlenschutz selbst empfiehlt jedoch einen Wert von 100 Bq/m³ nicht zu überschreiten. Somit gilt:

0 – 100 Bq/m³ – Kein Handlungsbedarf

100 – 300 Bq/m³ – Einfache Maßnahmen empfohlen

300 – 1.000 Bq/m³ – Aufwändigere Maßnahmen empfohlen

über 1.000 Bq/m³ – Professionelle Sanierungsmaßnahmen empfohlen